



231600100313
有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJ-CR-2026-01-001-14

公司
)

公司

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026年1月自行监测(噪声)

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

(加盖检验检测专用章)

检测报告说明

5. 由委托单位自行采集的样品，仅对该样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告涉及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址： 驻马店市开发区开源路 6 号

邮政编码： 463000

电 话： 0396-2853856

传 真： 0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我公司对泌阳县丰和新能源电力有限公司厂界噪声进行现场检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

采样点位	检测项目	检测频次
东厂界、南厂界、北厂界、西厂界	等效声级 L _{eq}	连续 5 天，每天 1 次

检测报告的编制符合公司管理体系的相关要求，检测数据经三级审核，检测报告内容和信息量符合编写要求。

报告编制人：陈永刚
审核人：陈永刚
符合相关要求。

5 检测概况

1月16日进行现场采样,检测期间企业环保设施正常运行,生产工况正常。

表 5-1 废气检测点位图




表 5-2 废气检测点位表

检测点位	检测因子	检测频次	检测时间	检测结果
1	颗粒物	1次	2024.1.16	0.15 mg/m ³
2	颗粒物	1次	2024.1.16	0.12 mg/m ³
3	颗粒物	1次	2024.1.16	0.18 mg/m ³
4	颗粒物	1次	2024.1.16	0.14 mg/m ³
5	颗粒物	1次	2024.1.16	0.16 mg/m ³



检测点位	检测因子	检测频次	检测时间	检测结果
1	等效声级	1次	2024.1.16	55 dB(A)
2	等效声级	1次	2024.1.16	58 dB(A)
3	等效声级	1次	2024.1.16	56 dB(A)
4	等效声级	1次	2024.1.16	57 dB(A)
5	等效声级	1次	2024.1.16	54 dB(A)
6	等效声级	1次	2024.1.16	56 dB(A)

检测期间企业环保设施正常运行,生产工况正常。检测结果表明,企业废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准的要求,噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 2 类标准的要求。



8 现场检测人员

丁思博、禹智夫

编制人: 孙国雨



审核人: 韩娟

签发人: 李红

日期: 2026 年 1 月 29 日

河南黄淮检测科技有限公司





x

x

u

u

附件 2: 采样点位图



附件 3: 现场采样照片

